



VERBALE SOMMA URGENZA
(Seguito del verbale S.U. del 03/01/2018)
(Art. 163 del D.lgs 50/2016)

CLA11.1851L – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA FACCIATA RIVESTITA IN CLINKER CHE CONSENTE LA CADUTA DI GROSSE PORZIONI DI INTONACI E CALCINACCI PRESSO LA PALAZZINA N. 11 “AERONAUTICA” NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI VIA CLAUDIO N. 21 – NAPOLI.

PREMESSO CHE :

- con verbale di Somma Urgenza del 03/01/2018 è stato disposto un intervento urgente di messa in sicurezza a seguito di caduta di clinker ed intonaci da una facciata dell’edificio n. 11 del complesso di via Claudio;
- che tale lavoro è stato affidato all’Impresa Soc.Coop. San Giovanni 79 con sede in via IV Novembre n. 15 - Quarto (NA), dichiaratasi immediatamente disponibile ad intervenire.

SOPRALLUOGO :

il sottoscritto geom. Antonino Laudicina, capo dell’Ufficio Tecnico di Fuorigrotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il giorno 19/01/2018 ha effettuato un ulteriore sopralluogo congiuntamente alla ditta incaricata ad eseguire i lavori eseguendo vari accertamenti, dai quali è emerso che la rimozione dei clinker e la spicconature delle sottostanti malte, per l’eliminazione del pericolo di distacchi delle stesse, ha interessato l’intera superficie della facciata evidenziando la messa a nudo dei blocchi di tamponatura della stessa.

RAVVISATA LA NECESSITA’ DI:

dover attuare un intervento atto a garantire oltre alla messa in sicurezza per scongiurare la caduta di partizioni edilizie ma nel contempo anche di dover evitare danni alle strutture interne (studi, uffici, laboratori) per infiltrazioni meteoriche che determinerebbero – tra l’altro – la mancanza delle condizioni igieniche degli ambienti.

CIO’ POSTO SI DISPONE, AD HORAS

alla Soc. Coop. San Giovanni 79 di provvedere alla rifazione degli intonaci e del rivestimento in clinker di rifinitura a protezione della facciata.

L’Impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire **AD HORAS** gli ulteriori interventi di cui sopra.

Ci si riserva, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, la trasmissione della perizia di stima degli interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.

Napoli 19/01/2018

LA DITTA

Soc.Coop. San Giovanni 79

Del Zillo Giovanni

IL CAPO DELL' UTFUOR

Geom. Antonino Laudicina

Antonino Laudicina