Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

Avviso di chiarimenti

Quesito n. 38

Gara 1/L/2016 FRULL – Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti dell'Edificio Principale sito nel Complesso del Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. CIG. 6658697298

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento.

Quesito n. 38)
Al fine di indagare sulle fondazioni esistenti si richiede esecuzione di: scavo laterale edificio mediante mezzo meccanico fino al raggiungimento trave di fondazione al fine di scoprire almeno tre pali di fondazione ed individuarne l'interasse; saggio diretto per individuare armatura della trave di fondazione; per un palo incrementare lo scavo per scoprire una porzione del fusto tale da consentire l'esecuzione di una prova sonica impulsiva PIT (Pile Integrity Test) per individuare la lunghezza e successivamente di un saggio diretto per individuare diametro ed armature del palo stesso.
Al fine di indagare sulle strutture in elevazione si richiede esecuzione di: saggi localizzati con demolizione di tramezzi/tamponature al fine di risalire alla geometria di travi/pilastri
.

Risposta al Quesito n. 38)
Si comunica, in analogia a quanto risposto per il quesito n. 30, che è possibile eseguire saggi previo appuntamento da fissare per la logistica con l'ing. Lucio Bellucci inviando un messaggio alle seguenti email: lucio.bellucci@unina.it e a.campoluongo@unina.it; resta fermo che il concorrente a seguito del saggio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

---

f.to Il Responsabile del Procedimento
ing. Maurizio Pinto