



AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(ART. 163 C. 10 D.LGS 50/2016)

OGGETTO: - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DI CALCINACCI ED INTONACO DAL CORNICIONE EDIFICIO “REGGIA” LATO ORTO BOTANICO – INGRESSO DIREZIONE DIPARTIMENTO AGRARIA-

IL CAPO UFFICIO

RENDE NOTO

In data 05/09/2017 vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla possibile caduta di calcinacci e pietre dal cornicione sommitale dell'edificio “Reggia”, nella zona sovrastante l'ingresso alla Direzione del Dipartimento di Agraria, facciata prospiciente ingresso Orto Botanico.

Veniva contattata la ditta Habitat & House S.r.l. con sede in Via P. Rivero n. 35 - 81031 Aversa (CE) P.IVA 06495791219- 081 5096204 - email : habitat.house.srl@gmail.com - PEC: habitat.house@pec.it.

Alla quale veniva disposta la messa in sicurezza dell'area mediante spicconatura e sigillatura degli intonaci distaccati e verifica dell'intero tratto di cornicione di lunghezza circa ml. 10,00.

La ditta Habitat & House S.r.l. era già presente nel complesso poiché realizzatrice dell'intervento di pavimentazione viali di accesso al complesso Mascabruno di cui alla lettera contratto prot. PG/2017/0054210 del 08/06/2017.

Allegati:

- VERBALE SOMMA URGENZA

Portici (NA) li 07/09/2017


IL CAPO UFFICIO
Dott. Paolo CILANESE
Paolo Cilanese



Napoli, 05/09/2017

VERBALE SOMMA URGENZA (ARTT. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE EL PERICOLO DI CROLLO DI CALCINACCI ED INTONACO DAL CORNICIONE EDIFICIO "REGGIA" LATO ORTO BOTANICO – INGRESSO DIREZIONE DIPARTIMENTO AGRARIA-



PREMESSO CHE:

Il sottoscritto dott. Paolo Chianese, capo ad Interim dell'Ufficio Tecnico di Portici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, a seguito di sopralluogo eseguito in data 05/09/2017, ha riscontrato che il cornicione sommitale della facciata dell'edificio "Reggia" lato ingresso Orto Botanico, sovrastante l'ingresso alla Direzione del Dipartimento presentava delle vistose lesioni e distacchi d'intonaco.

Sul luogo, oltre allo scrivente, era presente il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di seguito riportato :

- geom. Bartolomeo MARTIRE dell'Ufficio Tecnico di Portici

HABITAT & HOUSE srl u.s.
Via Paolo Roverso, 35
81031 Aversa (CE)
P.IVA 06495791219



SOPRALLUOGO:

Pertanto, i convenuti si portavano al secondo piano dell'edificio per visionare a distanza ravvicinata (per quanto possibile), attraverso le finestrate dei locali della sezione di Chimica Agraria lo stato dei luoghi, riscontrando l'effettivo rigonfiamento d'intonaco, nonché il distacco di alcune porzioni del medesimo intonaco.

Durante il sopralluogo si evidenziava che il tratto di cornicione in questione avente una lunghezza di circa ml. 10,00, presentava ulteriori distacchi e lesioni d'intonaco oltre quelle che erano state riscontrate a prima vista dal terrazzo sottostante.

Tale situazione, in considerazione del percorso sottostante al cornicione stesso rappresenta una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.



HABITAT & HOUSE srl u.s.

Via Paolo Riviero, 35
84051 Aversa (CE) 2
P.IVA 06496791219



RAVVISATA LA NECESSITA' DI:

- dover attuare un tempestivo e immediato intervento di messa in sicurezza atto a garantire le condizioni per il riutilizzo dell'accesso ai locali della Direzione e Biblioteca centrale del Dipartimento di Agraria;
- dover affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da mettere in atto al fine dell'eliminato pericolo,

CONSIDERATA:

l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla possibile caduta di calcinacci e parti di cornicione.

PRESO ATTO CHE:

contattata l'impresa sotto riportata, già presente nel complesso in quanto realizzatrice dell'intervento di pavimentazione viali di accesso al complesso Mascabruno di cui alla lettera contratto prot. PG/2017/0054210 del 08/06/2017 che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire recandosi, ad horas, sul luogo :

Habitat & House S.r.l. con sede in Via P. Riverso n. 35 -81031 Aversa (CE) P.IVA 06495791219-08/5096204 – email : habitat.house.srl@gmail.com – PEC: habitat.house@pec.it

CIGIPOSTO SI DISPONE, AD HORAS

Alla società Habitat & House S.r.l. di provvedere alla recinzione dell'area sottostante il cornicione, alla spicconatura delle parti pericolanti previo montaggio di trabattello e utilizzo di piattaforma aerea, verifica dell'intero tratto di cornicione e sigillatura delle porzioni di intonaco spicconato al fine di impedire le possibili infiltrazioni di acqua in caso di pioggia.


L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire **AD HORAS** gli interventi di cui sopra.

Ci si riserva, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, la trasmissione della perizia di stima degli interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.

Napoli in data 05/09/2017.

Per l'impresa


HABITAT & HOUSE s.r.l. u.s.
Via P. Riverso, 35
81031 Aversa (CE)
P.IVA 06495791219

Per l'Università


Geom. Bartolomeo Martire

Dott. Paolo Chiarese