EDIFICIO 1 "CENTRI COMUNI"
Livello 1" q.ta 104,50

EDIF. X-X'

EDIF. X-X'



PIANTA PIANO PRIMO Q.TA 104.00

LEGENDA SIMBOLI

	CANALIZZAZIONI DI MANDATA A SEZIONE RETTANGOLARE O CIRCOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA COMPLETE DI COIBENTAZIONE ESTERNA CON RIVESTIMENTO IL LAMIERINO DI ALLUMINIO 6/10 mm
	CANALIZZAZIONI DI MANDATA A SEZIONE RETTANGOLARE O CIRCOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA COMPLETE DI COIBENTAZIONE ESTERNA CON RIVESTIMENTO IL LAMIERINO DI ALLUMINIO 6/10 mm
	BOCCHETTA DI MANDATA VERTICALE IN ALLUMINIO A DOPPIA FILA DI ALETTE REGOLABILI COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CONTROCORNICE
	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE INCLINATE A 40° PER INSTALLAZIONE VERTICALE COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CONTROCORNICE
	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE INCLINATE A 40° PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE IN CONTROSOFFITTO COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CONTROCORNICE
	BOCCHETTA DI MANDATA PER CONDOTTI CIRCOLARI A DOPPIO FILARE DI ALETTE DOTATA DI SERRANDA CAPTATRICE CON PALA A COMPASSO
	GRIGLIA DI RIPRESA PER CONDOTTI CIRCOLARI A SEMPLICE FILARE DI ALETTE ORIZZONTALI DOTATA DI SERRANDA DI TARATURA AD ALETTE CONTRAPPOSTE
	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI IN ALLUMINIO COMPLETO DI SERRANDA CAPTATRICE A BANDIERA COMPLETA DI ALETTE EQUALIZZATRICI
	VALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE CON DISCO CENTRALE REGOLABILE
	GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO CON ALETTE A "V" PER MONTAGGIO SU PORTA COMPLETA DI TELAIO E CONTROCORNICE
	SERRANDA DI TARATURA MANUALE AD ALETTE CONTRAPPOSTE PER CANALI RETTANGOLARI E A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI
	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 CON SERVOMOTORE CON RITORNO A MOLLA, FUSIBILE E DUE MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO DA CANALE COMPLETA DI VALVOLA A TRE VIE CON SERVOCOMANDO MODULANTE, CINQUE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E UNA VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA
	VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA PER CONDOTTI CIRCOLARI
	VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA PER CONDOTTI RETTANGOLARI
	VENTILCONVETTORE PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO A 2 TUBI COMPLETO DI MOBILE CON USCITA ARIA VERTICALE, SELETTORE VELOCITÀ, REGOLATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA, VALVOLA CON SERVOCOMANDO MODULANTE, VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA
	DIFFUSORI LINEARI A 2 FERITOIE 1200x120mm
	SPLIT A PARETE COMPLETO DI COMANDO AD INFRAROSSI
	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE DI RIPRESA
	UNITA' INTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA ORIZZONTALE TIPO CASSETTA A 4 VIE
TA	TERMOSTATO AMBIENTE CON COMANDO A FILO
	INDUTTORE COMPLETO DI BOCCHETTE LINEARI A 2 FERITOIE 600x100mm E BOCCHETTA DI RIPRESA
	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
	VENTILATORE A PALE A SOFFITTO
	UTA n.10-11-12-14-15 COMPLETA DI BATTERIA CALDO/FREDDA Pot.= 20.5 KWf - 19KWt Por.Aria= 3000 mc/h
	FAN-COILS n.13-16 Pot.= 5.4 KWf - 8.2KWt PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO A 2 TUBI CON SELETTORE VELOCITÀ, REGOLATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA, VALVOLA CON SERVOCOMANDO MODULANTE, VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA

N.B. IN TUTTI I LOCALI NEI QUALI NON CI SONO IMPIANTI NON E' STATO POSSIBILE ACCEDERVI

università degli studi di napoli federico II — ripartizione edilizia

MSA00.1761S

Complesso di Monte S. Angelo

MSA00 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE ESISTENTI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile del procedimento	capo progetto	coordinatore della sicurezza
geom. Antonio Candida	ing. Pasquale G. Musto	ing. Pasquale G. Musto

gruppo di progettazione

geom. Giuseppe Montesano
geom. Marcello Sansone

IMPIANTO CLIMA

codice disciplina	n. elaborato/specifica	stato di revisione	redatto	approvato	scala
IM	IC03	01			1:100