

LEGENDA SIMBOLI	
	Compatto Decorativo 2x26W FLC 200 Reattore Elettronico
	Compatto Decorativo 2x26W FLC 200 DALI
	Compatto Decorativo 2x42W FLC 200 Reattore Elettronico
	Compatto Decorativo 2x26W FLC 200 IP44 Reattore Elettronico
	Apparecchio 2x36W T26 IP65 Reattore Elettronico
	Zumtobel Staff M4 A CC 2x34W T16 M600 LDE
	Zumtobel Staff M4 A CC 2x34W T16 M600
	Apparecchio 1x55W FLC Reattore Elettronico
	Apparecchio Fluo Continuo 1x54W FL Reattore Elettronico
	Apparecchio 1x26W
	Zumtobel 42 106 236 M4 B ED 2/40W TC-L M600 KA [310] (8x3 W)
	Aradite POLIESTER 2x26W C24 4-3 con reattore elet. IP65
	Zumtobel 60 811 060 TD1000 LT 2/26W TC-DEL EVG 200 MH [310] (3x3 W)
	Rivelatore di presenza (Aule)

PER SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE FLUSSO
LUMINOSO INSTABUS VEDI TAV. 194

LEGENDA SIMBOLI	
	Punto Interruttore
	Stazione di derivazione elettrica in posizione basso
	Stazione di derivazione elettrica in posizione alta dim. 100x100mm
	Punto Invertitore IP55
	Punto Pulsante
	Punto Deviatore IP55
	Punto Interruttore IP55
	Plafondiera di emergenza a parete BW-SE-1h
	Plafondiera di emergenza a parete 110-SE-1h
	Plafondiera di segnaposto a parete BW-SA-1h con pittogramma
	Plafondiera di emergenza a parete 240-SE-1h tipo
	Plafondiera di segnaposto a bandiera 3,50-5A-1h con pittogramma
	Punto deviatore

CORPO A

CORPO B

CORPO C

CORPO D

7	21/12/08	As-built			
6	26/10/08	Modifica posizionamento plafoniere corpo B			
5	22/09/08	Spostamento corpi III, corpo C			
4	07/08/08	As-built			
3	03/08/08	Nuovi locali			
2	14/07/08	Definizione linea sala lettura			
1	06/04/08	Aggiornamento posizione apparecchiature			
0	10/02/08	lay out			
Revisione	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
CAPOCOMMESSA-CAPOCANTIERE					
Ellemme			Progettato:		
Zona Ind. ASI Località Pannone 90011 - Acerra (NA) - www.ellemmeimpianti.it			Commissa:		
Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II IV Ripartizione			Scale:		
Titolo: REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI ILLUMINAZIONE INTERNA - OTTIMIZZ. FLUSSO LUMINOSO PIANO SECONDO - PLANTA			Tavola:		
Documento di progetto della S.p.A. ELLEMME IMPIANTI debitamente a norma di legge.			Disegno n. 0500081037		
			Sottoscrizione n. 0500081036		
			File n.		
			Mod. M80 rev. 2.01/9/07		