

LEGENDA

	RIVELATORE LINEARE DI FUMO (NOTIFIER ES25/50)
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SOFFITTO (NOTIFIER SDX751ME+B501)
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE LUMINOSO (NOTIFIER SDX751ME+B501+INDICATOR)
	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO (NOTIFIER FDX551Z+B501)
MU	PULSANTE ALLARME INCENDIO (NOTIFIER P700)
	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO CON SCRITTA ALLARME INCENDIO (NOTIFIER PAN-1N)
	SERRANDA TAGLIAFUOCO
	MODULO DI USCITA PER COMANDO PANNELLI, INFISSI MOTORIZZATI, SERRANDE TAG.
	MODULO INGRESSO PER ACQUISIZIONE STATO
E	ELETTROMAGNETE (NOTIFIER EM10)
S	SIRENA (NOTIFIER DSE-3)
	ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc
	CAVI ALIMENTAZIONE 24 Vcc APPARECCHI: 2 CAVI FTG10(O)M1
	CAVO LOOP: CAVO TWISTATO E SCHERMATO

NOTA BENE:

PER SCHEMA TIPO FARE RIFERIMENTO ALLA TAV. 169

Revisione	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
4	08/04/09	OTTIMIZZAZIONE ALIM.			
3	16/01/09	IDENTIFICAZIONE APPARECCHI			
2	15/12/08	ALIMENTAZIONE SERVOMOTORI			
1	03/12/08	OTTIMIZZAZIONE LOOP			
0	11/11/08	DEFINIZIONE LOOP			

Distribuzione: CAPOCOMMESSA-CAPOCANTIERE

Ellemme IMPIANTI S.p.A
Zona Ind. ASI Località Pantano 80011 – Acerra (Na) – www.ellemmeimpianti.it

Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II IV Ripartizione

Titolo: **REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI**
SCHEMA ALTIMETRICO
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

Progettista:

Commessa: 05008

Scala: – –

Tavola: 100

Disegno n. 050081004

Sostituisce il: 050081003

File n. Schema altrim

Documento di proprietà della S.p.A. ELLEMME IMPIANTI (diritti tutelati a norma di legge.

Mod. MOSG rev. 2 del 05/02/07