CORPO D | CORPO A | CAVEDIO CA2 | CORPO B | CORPO C | CAVEDIO CC2

PIANO 3

PIANO 2

PIANO 1

PIANO TERRA

PIANO SEMINTERRATO

ATTRAVERSO VANO SCALA

TIPICO AULA

AULA

RACK A/V

FTG10(O)M1 2x2,5 mmq

FTG10(O)M1 2x1,5 mmq

FTG10(O)M1 2x1,5 mmq + UTP CAT.6

LINEA 1 – 14 DIFFUSORI – ZONA PARTI COMUNI

LINEA 2 – 45 DIFFUSORI – ZONA PARTI COMUNI

LINEA 3 – 28 DIFFUSORI – ZONA AULE

LINEA 4 – 18 DIFFUSORI – ZONA AULA A0.8

LINEA 5 – 54 DIFFUSORI – ZONA PARTI COMUNI

LINEA 6 – 28 DIFFUSORI – ZONA AULE

LINEA 7 – 18 DIFFUSORI – ZONA AULA A1.8

LINEA 9 – 20 DIFFUSORI – ZONA AULE

LINEA 10 – 33 DIFFUSORI – ZONA PARTI COMUNI

BASE MICROFONICA 8 TASTI

BASE MICROFONICA 14 TASTI

BASE MICROFONICA 4 TASTI VVF

GUAINDARA CORPO A

GUAINDARA CORPO C

RACK SISTEMI VIDEO SONORA ALLARME

FRONTE RACK19" DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE INCENDI (EVAC) EN60849



SCHEMA PRESA RJ45 DEDICATA PER BASI MICROFINICHE



LEGENDA APPARECCHIATURE

	DIFFUSORE ACUSTICO 6W DA INCASSO/PARETE
	BASE MICROFONICA

NOTE:

IL SISTEMA PREVEDE IL COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI, IN MODO DA CONSENTIRE, IN CASO DI INCENDIO, L'INVIO AUTOMATICO, A TUTTE LE ZONE, DI UN AVVISO DI EMERGENZA A GARANTIRE PREDEFINITO.

Revisione	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
3	08/09/10	As-Built			
2	05/03/09	AGG. CON APPARECCHI PRASE ENG.			
1	16/01/09	AGGIORNAMENTO CAVI E NOTE			
0	15/12/08	Emissione			

Distribuzione: CAPOCOMMESSA-CAPOCANTIERE

Progettista:

Commessa: 05008

Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II IV Ripartizione

Scala: -- Tavola: 180

Titolo: **REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI**
SCHEMA ALTIMETRICO
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (EVAC)

Disegno n. 050081802
Sostituisce il 050081801
File n.

Documento di proprieta' della S.p.A. ELLEMME IMPIANTI Diritti tutelati a norma di legge.

Mod. M55G rev. 2 del 05/02/07