

RF: QUADRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9
[Q0.1.1]										
COMMITTENTE:										
Univ. "Federico II" Napoli										
COMMESSA:										
Biotecnologie										
QUADRO:										
Q0.1.1										
AULA DIVISIBILE										
CARATTERISTICHE QUADRO										
IMPIANTO A MONTE [Q0.1]										
TENSIONE [V]		400	FREQ. [Hz]	50						
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]		40								
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		1.6								
SISTEMA DI NEUTRO		TNS								
DIMENSIONAMENTO SBARRE										
In [A]		lcc [kA]								
CARPENTERIA		METALLICA								
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	31							
NORMATIVA DI RIFERIMENTO										
INTERRUTTORI SCATOLATI		XX	— CEI EN 60947-2							
INTERRUTTORI MODULARI		XX	— CEI EN 60947-2							
		XX	— CEI EN 60898							
CARPENTERIA		XX	— CEI EN 60439-1							
		XX	— CEI 23-48							
		XX	— CEI 23-49							
		XX	— CEI 23-51							
Revisione		Bate	Descrizione		Elaborato/Approvato					
Documento di proprietà della S.p.A. Etlemme Impianti. Diritti tutelati e riservati. Di Repre										
Zona ind. AS Lucchese Femore 80017 - Arezzo (Pr) - www.etlemmeimpianti.it										
Etlemme										
Distribuzione		DIPCOMMESSA - COMMITTENTE								
Commissio		Tav.								
Tav.		N. File								
SCHEMA Q.E. Q0.1.1		1858.000								

