

SERIE LEGGERA UNI 8863 (MAX DN 150)

FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50

FILETTATURA	DIAMETRO ESTERNO		SPESORE	MASSA LINEICA Kg/m			
	MAX	MIN		SENZA FILETTATURA	FILETTATI CON MANICOTTO		
NOMIALE Pollici	mm	mm	mm	GRUEZZI	ZINCATI	GRUEZZI	ZINCATI
3/8	17,4	16,7	2,6	0,342	0,790	0,748	0,786
1/2	21,7	21,0	2,3	1,08	1,13	1,09	1,17
3/4	27,1	26,4	2,3	1,39	1,45	1,40	1,46
1	34,9	33,2	2,9	2,20	2,28	2,22	2,30
1 1/4	42,7	40,9	2,9	2,82	2,92	2,85	2,95
1 1/2	48,6	47,8	2,9	3,24	3,35	3,28	3,39
2	60,7	59,6	3,2	4,49	4,63	4,56	4,70
2 1/2	76,3	75,2	3,2	5,73	5,91	5,85	6,03
3	89,4	87,9	3,6	7,55	7,76	7,72	7,93

SERIE MEDIA UNI 8863

FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50

FILETTATURA	DIAMETRO ESTERNO		SPESORE	MASSA LINEICA Kg/m			
	MAX	MIN		SENZA FILETTATURA	FILETTATI CON MANICOTTO		
NOMIALE Pollici	mm	mm	mm	GRUEZZI	ZINCATI	GRUEZZI	ZINCATI
3/8	17,5	16,7	2,3	0,839	0,876	0,845	0,882
1/2	21,8	21,0	2,6	1,21	1,26	1,22	1,27
3/4	27,3	26,5	2,6	1,56	1,62	1,57	1,63
1	34,2	33,3	3,2	2,41	2,49	2,43	2,51
1 1/4	42,9	42,0	3,2	3,10	3,20	3,13	3,23
1 1/2	48,8	47,9	3,2	3,56	3,67	3,60	3,71
2	60,8	59,7	3,6	5,00	5,17	5,10	5,24
2 1/2	76,6	75,3	3,6	6,42	6,60	6,54	6,72
3	89,5	88,0	4,0	8,36	8,57	8,53	8,74

Tipologia Venticonvertori a pavimento

(a doppia battente)

FANCOIL	POTENZA RESA	
Tipo	w/h freddo	w/h caldo
A	76	54
B	105	83
C	150	112
D	207	155
E	310	176
F	344	214
G	490	349
H	553	376

NORME TECNICHE DI SELEZIONE FANCOIL:

- VELOCITÀ : MEDIA
- POTENZA CALORIFICA : ACQUA CALDA 45/40°C
- POTENZA FRIGORIFERA : ACQUA REFRIGERATA 7/12°C

Legenda venticonvertitori a cassetta

Legenda Centraline

LEGENDA DISTRIBUZIONE IDRICA

CORPO A

CORPO B

CORPO D

2	14/07/10	As built			
1	06/10/08	Spostamento montanti in cavedio C.C.1			
0	26/06/08	Emissione			
Revisione	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
Distribuzione:			COMMITTENTE-CAPOCOMMESSA		
			Propgettista:		
Zona ind. ASI Località Pantano 80131 - Aversa (NA) - www.ellemme.com/commitenti.it IMPIANTI SpA			Commessa: 05008		
Commitente: Università degli Studi di Napoli Federico II IV Ripartizione			Scala: 1:100 Tavolo: 60		
Titolo: REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI CARPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. VENTILCONVETTORI - PIANO TERRA			Disegno n. 05008602 Scale/uso n. 05008601		
Documento di proprietà della S.p.A. ELLEMMESIMPIANTI Diritti licenziati a norma di legge.			File n. MD_MIS02 n. 24161021		