

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 2

Quesiti n. 4,5,8

Gara [3/L/2020 – MEZ04.1901L] – “Appalto Integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e adattamento dell’edificio di via Mezzocannone n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”. CIG. 837071655D

.....

Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura del *Responsabile del Procedimento*.

Quesito n. 4)

da una verifica è emerso che in computo ed in relazione sono previste lavorazioni sulla facciate interne verso il cortile mentre il progetto contiene solo il prospetto si via Mezzocannone. Con la presente quindi si richiedono i grafici di progetto/rilievo dei prospetti interni. (...)

Risposta al Quesito n° 4)

Le facciate interne al cortile oggetto d’intervento presentano motivi architettonici simili alla facciata di cui al prospetto su via Mezzocannone il cui grafico di rilievo e di progetto è stato pubblicato tra gli atti di gara.

Quesito n. 5)

)In riferimento ai requisiti tecnici di cui al pt. B.2) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma dell’accettazione della categoria ex III.C a copertura della categoria IA.03, considerato che in detto Disciplinare si enuncia che nel presente appalto la categoria IA.03 può essere soddisfatta anche con opere in categoria IA.04, e che in base alla Tabella Z1 del D.M. 17 giugno 2016 alla categoria IA.04 è assegnata la categoria III.C.

Risposta al Quesito n° 5)

Si. Si conferma.



Quesito n. 8)

1) si richiede di chiarire se tra le lavorazioni a base del presente appalto sono incluse anche quelle riguardanti il prospetto di via Mezzocannone oppure no.

2) Al punto B2.2 (INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO pag. 15) si fa riferimento alle “Migliorie relative agli ambiti di intervento : AREE ESTERNE, SISTEMAZIONE VIE DI ACCESSO VIE DI ESODO”. Si chiede di chiarire a quali aree esterne il criterio si riferisca....

Risposta al Quesito n° 8)

1. No, nel presente appalto non sono comprese le lavorazioni sulla facciata di via Mezzocannone.
2. Le aree esterne a cui si riferisce il criterio di migliororia “AREE ESTERNE, SISTEMAZIONE VIE DI ACCESSO VIE DI ESODO”, è riferito all’area esterna adiacente al prospetto dell’edificio di via Mezzocannone 4 prospiciente il cortile interno delimitato dal complesso Sede Centrale – Scalone della Minerva – Edificio collegamento corpo ottagonone – ed edificio Mezzocannone 4.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Paolo Chianese

Firmato digitalmente

